

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.ПБ68.В.03029

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021125

Общество с ограниченной ответственностью «НПТ Климатика».

Адрес: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Коцюбинского, дом 4, помещение 253.

ОГРН: 1117746871747. Телефон: +74955422282, факс: +74955422282, e-mail: info@npt-c.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПТ Климатика»

Адрес: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Коцюбинского, дом 4, помещение 253.

Адрес производства: 142180, РОССИЯ, Московская область, город Климовск, улица Ленина, дом 1.

ОГРН: 1117746871747. Телефон: +74955422282, факс: +74955422282, e-mail: info@npt-c.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Установки обработки воздуха в исполнении SE (вентилятор дымоудаления радиальный крышный), серии согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0016704), выпускаемые по ТУ 28.25-001-37181930-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 28.25.20.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53302-2009 с изм. № 1 "Оборудование противоподымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость".

Пределы огнестойкости согласно приложению №2 на 1 листе (бланк №0016705).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-110/07-2018 от 31.07.2018 г., № ППБ-111/07-2018 от 31.07.2018 г., № ППБ-112/07-2018 от 31.07.2018 г., № ППБ-113/07-2018 от 31.07.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРИБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 304/ПБ/00-2018 от 09.07.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

31.07.2018

по 30.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

М.С. Белов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ68.В.03029

№ 0016704

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.25.20.110	Установка обработка воздуха в исполнении SE типа ROOF (вентилятор дымоудаления радиальный крышный с горизонтальным направлением выхлопа): ROOF SE.400 (№№ 3; 4; 5; 6)	ТУ 28.25-001-37181930-2017
28.25.20.110	Установка обработка воздуха в исполнении SE типа ROOF (вентилятор дымоудаления радиальный крышный с горизонтальным направлением выхлопа): ROOF SE.600 (№№ 3; 4; 5; 6)	ТУ 28.25-001-37181930-2017
28.25.20.110	Установка обработка воздуха в исполнении SE типа ROOF (вентилятор дымоудаления радиальный крышный с вертикальным направлением выхлопа): ROOF SE.400 (№№ 3; 4; 5; 6)	ТУ 28.25-001-37181930-2017
28.25.20.110	Установка обработка воздуха в исполнении SE типа ROOF (вентилятор дымоудаления радиальный крышный с вертикальным направлением выхлопа): ROOF SE.600 (№№ 3; 4; 5; 6)	ТУ 28.25-001-37181930-2017

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

М.С. Белов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-RU.ЛБ68.В.03029

№ 0016705

Приложение №2

Пределы огнестойкости вентиляторов дымоудаления

Для установок обработки воздуха в исполнении SE типа ROOF (вентилятор дымоудаления радиальный крышный с горизонтальным направлением выхлопа):

- ROOF SE.400 (№№ 3; 4; 5; 6): предел огнестойкости 2 часа при температуре перемещаемых газов 400°C.

Для установок обработки воздуха в исполнении SE типа ROOF (вентилятор дымоудаления радиальный крышный с горизонтальным направлением выхлопа):

- ROOF SE.600 (№№ 3; 4; 5; 6): предел огнестойкости 2 часа при температуре перемещаемых газов 600°C.

Для установок обработки воздуха в исполнении SE типа ROOF (вентилятор дымоудаления радиальный крышный с вертикальным направлением выхлопа):

- ROOF SE.400 (№№ 3; 4; 5; 6): предел огнестойкости 2 часа при температуре перемещаемых газов 400°C.

Для установок обработки воздуха в исполнении SE типа ROOF (вентилятор дымоудаления радиальный крышный с вертикальным направлением выхлопа):

- ROOF SE.600 (№№ 3; 4; 5; 6) предел огнестойкости 2 часа при температуре перемещаемых газов 600°C.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

М.С. Белов

инициалы, фамилия